Inbetriebsetzungsprotokoll EEG-Einspeisemanagement für Photovoltaikanlagen < 100 kW

FBG Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH

Anlagenbetreiber (Vertragspartner)	**Ausführender Elektroinstallateur**
Herr/Frau/Firma: _____	Herr/Frau/Firma: _____
Straße: _____	Straße: _____
PLZ/Ort: _____	PLZ/Ort: _____
Telefon: _____	Telefon: _____
Telefax: _____	Telefax: _____
E-Mail: _____	E-Mail: _____

Anlagenanschrift

Straße: _____ PLZ/Ort: _____

Flurstück: _____

Umsetzung §9 EEG 2014 (früher §6 EEG 2012 / 2009) "Einspeisemanagement"

☐ 70 % Regelung (nur bei Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung < 30 kWp möglich)

☐ EEG-Einspeisemanagement

Einspeisemanagement nachfolgend umgesetzt (entfällt bei 70 % Regelung)

☐ Reduzierung in den vorgegebenen vier Stufen 100% (keine Reduzierung), 60%, 30%, 0% (Anlage aus)

☐ abweichend wurden die folgende Stufen realisiert:

_____ (nur nach Absprache mit der FBG möglich)

☐ Einspeisemanagement betriebsbereit

Datum der Inbetriebnahme: _____

Mit der Unterzeichnung des Inbetriebsetzungsprotokolls erklärt der Anlagenerrichter und der Anlagenbetreiber, dass die Bedingungen nach dem "Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG), insbesondere dem Einspeisemanagement (abrufbar unter www.fbg-bremerhaven.de), den DIN/VDE-Richtlinien, den "Technischen Anschlussbedingungen" (TAB) und der Anwendungsrichtlinie "VDE-AR-N4105 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" des VDE bzw. der "Technischen Richtlinie-Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz" des BDEW erfüllt werden.

Bremerhaven, den _____

Anlagenbetreiber: _____
(Unterschrift)

Anlagen- Errichter: _____
(Unterschrift)